



*Oro kondicionavimas – aušinimas – oro valdymas – šilumos mainai*

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
**Nr. 05-EN-2013**

**1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:**

„GRYFIT CX-4S“.

**2. Tipas, partijos arba serijos numeris arba bet koks kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybų gaminį:**

Žr. gaminio medžiagų etiketę.

**3. Statybos gaminio numatytoji paskirtis arba numatytosios paskirtys, pagal galiojančią suderintą techninę specifikaciją, kaip nurodo gamintojas:**

„GRYFIT CX-4S“ galima montuoti toliau nurodytuose vertikaliuose, erdvių padalijimui naudojamuose elementuose:

- Betoninėse sienose, kurių storis ne mažesnis nei 115 mm;
- Tuščiavidurių plytų sienose, kurių storis ne mažesnis nei 115 mm;
- Betoninėse mūrinėse sienose, kurių storis ne mažesnis nei 115 mm;
- Tinko plokštės sienose su metaliniu sienų rėmu, kuris patvirtintas, kaip atitinkantis ne žemesnę nei EI 120 atsparumo ugniai klasę, kai sienų storis ne mažesnis nei 125 mm.

**4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:**

„CIAT Sp. z o.o.“ bendrovė, Langiewicza gatvė 62 95-050 Lodzės Konstantynovas, Lenkija.

**5. Statymų gaminio eksploatavimo savybių pastovumo patikrinimo arba vertinimo sistema ar sistemos:**  
1-oji sistema.

**6. Jeigu ši eksploatavimo savybių deklaracija yra skirta statybų gaminiui, kuriam taikomas suderintas standartas:**

Notifikuotoji įstaiga 1488 – Statybos tyrimų institutas – atliko pradinę gamyklos ir gamyklos produkcijos kontrolės patikrą, o taip pat vykdė nuolatinę gamyklos produkcijos kontrolės priežiūrą, analizę ir vertinimą pagal statybos gaminių reglamento 1-ąją sistemą; buvo išduotas atitikties sertifikatas Nr. 1488-CPD-0279/W.

„CIAT Sp. z o.o.“ – Langiewicza gatvė 62 – 95-050 Lodzės Konstantynovas – Lenkija, telefonas: (48) 91 431 82 00 – faksas: (48) 91 431 82 40 – el. pašto adresas: [contact@ciat.pl](mailto:contact@ciat.pl)

Įstatinis kapitalas: 3 200 000 PLN – Szczecinie apylinkės teismas XVII skyrius KRS 0000159358 – mokesčių mokėtojo kodas: 955-20-56-374 – įmonės kodas: 812551823



## 7. Deklaruojamos eksploataavimo savybės:

| Esminės charakteristikos  | Eksploataavimo savybės  | Suderinta techninė specifikacija (direktyva, testavimo standartas) |
|---|---|--|
| Atsparumo ugniai klasifikacija  | EI120 (ve o → i)S   | (PN-EN 13501-3+A1:2010)  |
| Veikimo patikimumo patvarumas (atsidarymo ir užsidarymo ciklo bandymai)   | 50 ciklų – priešgaisrinė sklendė su lydžiąja jungtimi.<br>300 ciklų – priešgaisrinė sklendė su spyruokliniu paleidimo mechanizmu ir 1WKKP tipo mikro-jungikliais. | PN-EN 15650:2010:E   |
| Jautriojo elemento reagavimo temperatūra  | $72 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$   | (ISO 10294-4:2001)   |
| Apsauga nuo korozijos (poveikio purškiamu druskos tirpalu bandymas)   | Atitiko bandymo reikalavimus.   | (PN-EN 60068-2-52:2001)  |
| Reagavimo uždelsimo patikimumas (jautriojo elemento reagavimas į temperatūrą ir apkrovos atlaikymo galingumas). | Atitiko bandymo reikalavimus.   | (ISO 10294-4:2001)   |
| Dydis   | Skersmuo: 100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm  |  |

## 8. Gaminio eksploataavimo savybės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, atitinka deklaruojamas eksploataavimo savybes, kaip nurodyta 7 punkte.

Šią eksploataavimo savybių deklaraciją išleido ir visą atsakomybę prisiima 4 punkte nurodytas gamintojas.

Lodzės Konstantynovas –2013 07 01.

**Gamintoją atstovauja ir gamintojo vardu dokumentą pasirašė:**

*Kamil Maszczyk*

*/Parašas/*

Priešgaisrinių ir oro difuzijos gaminių vadovas