

Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus r. Tel. +370 5 249 1310. El. paštas: gtc@vpgt.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

1796 - CPR - 0025

Sutinkamai su 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas arba CPR), šis sertifikatas išduotas statybos produktui

DS

(vienos patalpos dūmų kanalo sekcija, kurios atsparumo ugniai klasė E₆₀₀ 120 (h_o) S1500single),

tiesiamam į rinką

UAB „Leovira“
Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius
Lietuvos Respublika

pagamintam gamykloje

UAB „Leovira“
Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius
Lietuvos Respublika.

Šis sertifikatas patvirtina, kad statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimas ir tikrinimas atliktas pagal 1 sistemą laikantis standarto


EN 12101-7:2011

ZA priedo nuostatų, ir kad

produktas (-ai) tenkina visus aukščiau nustatytus reikalavimus.

Šis sertifikatas pirmą kartą išduotas 2023-10-27 ir galioja tol, kol nesikeičia reikalavimai bandymo metodui ir / ar gamyklos gamybos kontrolei, kurie įtraukti į atitinkamą darnųjį standartą, naudojamą vertinant aukščiau nurodytų charakteristikų atitikti, ir jeigu produktas, gamybos sąlygos ir/arba gamyklos gamybos kontrolės sistema reikšmingai nepakito.

Vilniaus r., 2024-02-26



Direktorius
Donatas Lipinskas

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

1796 - CPR - 0025

DS vienos patalpos dūmų kanalo sekcija					
Dūmų kanalo sekcijos medžiaga: - 1,0 mm storio cinkuotas plienas.					
Atsparumo ugniai bandymas pagal EN 1366-9:2008, klasifikavimas pagal EN 13501-4:2016: - vientisumas E; - tinkamumas naudoti horizontaliai h ₀ ; - sandarumas dūmams S; - slėgio diapazonas: - 1500 Pa ÷ + 500 Pa.					
Gaminio matmenys, mm				Atsparumo ugniai klasė	
minimalus		maksimalus			E ₆₀₀ 120 (h ₀) S1500single
aukštis	plotis	aukštis	plotis	ilgis	
100	100	1000	1250	1500	

