



PASTATŲ MOKSLINIO TYRIMO INSTITUTAS  
**SERTIFIKAVIMO DEPARTAMENTAS**  
FILTRWA g Nr. 1, 00-611 VARŠUVA  
Tel. +48(22) 57 96 167, +48(22) 57 96 168, faks. +48(22) 57 96 295  
El. paštas: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



**EB ATITIKTIES SERTIFIKATAS**  
**1488-CPD-0279/W**

Vadovaujantis 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva Nr. 89/106/EEB *dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais*, derinimo (Statybos produktų direktyva arba SPD), su vėlesniais pakeitimais, konstatuojama, kad statybos produktas

**AUTOMATINĖS PRIEŠGAISRINĖS SKLENDĖS „GRYFIT CX-4S“**,

kuriose sumontuotas spyruoklę aktyvuojantis įtaisas, kurį paleidžia nuo šilumos atsilaisvinantis mechanizmas, jose taip pat gali būti sumontuoti 1WKKP tipo mikrojungikliai, parodantys sklendės padėtį – ar ji atidaryta, ar uždaryta,

atsparumo ugniai klasifikacija atitinka pateiktą PN-EN 13501-3+A1:2010,

**EI 120 (ve i ↔ o)S**

savybės atitinka pateiktąsias Priede Nr. Z-1488-CPD-0279/W,  
kuris yra neatskiriama šio sertifikato dalis,

**kurias rinkai pateikė**

**bendrovė „CIAT Sp. Z o. o.“**  
**Langiewicza g. Nr. 62**  
**95-050 Konstancinów Łódzki,**

**pagamino**

**bendrovės „CIAT Sp. Z o. o.“**  
**Langiewicza g. Nr. 62**  
**95-050 Konstancinów Łódzki gamykla,**

yra gamintojo pateiktos gamyklos produkcijos kokybės kontrolei ir tolesniam pavyzdžių, paimtų gamykloje pagal nustatytą bandymų planą, patikrinimui; ir kad notifikuotoji įstaiga Nr. 1488 *Pastatų mokslinio tyrimo institutas* atliko pirminius tipinius bandymus atitinkamoms produkto savybėms nustatyti, pirminę gamyklos bei gamyklos produkcijos kokybės kontrolės patikrą ir vykdo gamyklos produkcijos kokybės kontrolės nuolatinę priežiūrą, vertinimą ir patvirtinimą (aprobavimą).

Šis sertifikatas liudija, kad buvo atsižvelgta į visas sąlygas dėl atitikties ir techninių charakteristikų, aprašytų standarto

**EN 15650:2010**

ZA priede, patvirtinimo, ir kad produktas atitinka visus nurodytuosius reikalavimus.

Šis sertifikatas pirmą kartą buvo išduotas 2012-11-15 ir galioja tol, kol nėra reikšmingai pakeičiamos sąlygos, išdėstytos čia nurodytose suderintose techninėse sąlygose, arba gamykloje galiojančios gamybos ar gamybos produkcijos kokybės kontrolės sąlygos.

Sertifikavimo departamento  
VIRŠININKO PAVADUOTOJAS  
/parašas/  
Piotras Maciejakas

/antspaudas/  
Varšuva, 2012-11-15

Pastatų mokslinio tyrimo instituto  
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
/parašas/  
Marekas Kapronas



PASTATŲ MOKSLINIO TYRIMO INSTITUTAS  
SERTIFIKAVIMO DEPARTAMENTAS  
FILTROWA g Nr. 1, 00-611 VARŠUVA  
Tel. +48(22) 57 96 167, +48(22) 57 96 168, faks. +48(22) 57 96 295  
El. paštas: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



**Priedas Nr. Z-1488-CPD-0279/W,**  
kuris yra neatskiriama sertifikato  
Nr. 1488-CPD-0279/W dalis

## AUTOMATINĖS PRIEŠGAISRINĖS SKLENDĖS „GRYFIT CX-4S“

Atsparumo ugniai klasifikacija atitinka pateiktą PN-EN 13501-3+A1:2010

### EI 120 (ve i ↔ o)S

Funkcinio patikimumo ilgaamžiškumas (atidarymo ir uždarymo ciklo bandymai):

300 ciklų – automatinėms priešgaisrinėms sklendėms, kuriose sumontuotas spyruoklę aktyvuojantis įtaisas ir 1WKKP tipo mikrojungikliai, parodantys sklendės padėtį – ar ji atidaryta, ar uždaryta.

Automatinės priešgaisrinės sklendės „GRYFIT CX-4S“ gali būti montuojamos šiuose vertikaliuosiuose erdvės padalijančiuose elementuose:

- betoninėse sienose, kurių storis ne mažesnis kaip 115 mm;
- tuščiavidurių plytų sienose, kurių storis ne mažesnis kaip 115 mm;
- betono blokų sienose, kurių storis ne mažesnis kaip 115 mm;
- tinko plokščių sienose su sumontuotais metaliniais statramsčiais, kai patvirtinta atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI 120, o sienos storis ne mažesnis kaip 125 mm.

Automatinėse priešgaisrinėse sklendėse „GRYFIT CX-4S“ yra sumontuoti nuo šilumos atsilaisvinantys mechanizmai, kurie aktyvuojami 72° C±2° C arba 95° C±2° C temperatūroje.

Atsako uždelsimo patvarumas buvo įvertintas teigiamai.

Automatinės priešgaisrinės sklendės „GRYFIT CX-4S“ buvo įvertintos teigiamai, atlikus purškiamų druskos tirpalų poveikio (t. y. atsparumo korozijai) bandymą.

Matmenys:

nominalūs matmenys nuo Ø 100 mm iki Ø 200 mm.

Sertifikavimo departamento  
VIRŠININKO PAVADUOTOJAS  
*/parašas/*  
Piotras Maciejakas

*/antspaudas/*  
Varšuva, 2012-11-15

Pastatų mokslinio tyrimo instituto  
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
*/parašas/*  
Marekas Kapronas